

Technisch Mindestanforderungen Mittelspannung

Die Stadtwerke Hemer GmbH legt keine über die technischen Anwendungsregeln des VDE (TAR) hinausgehenden technischen Mindestanforderungen i.S.d. §19 Abs.1 EnWG fest.

Bei den TAR des VDE handelt es sich derzeit vor allem um die VDE-AR.N 4110. Die TAR sind in dem VDE-Vorschriftenwerk enthalten und können über den VDE-Verlag bezogen werden.

Stand April 2019